

Информация об общем количестве проведенных проб и о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие на сбросе очищенных сточных вод за 2018г.

Ингредиент	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Итого за год	
	общее кол-во	выявлено несоответ.								
Взвешенные вещества	56	18	58	6	64	16	64	16	242	56
БПК ₅	16	0	15	0	19	0	19	0	69	0
Ионы аммония	12	5	12	0	13	8	13	0	50	6
Нитриты	12	2	12	2	12	2	13	1	50	13
Фосфаты (по P)	12	12	12	12	12	12	13	13	49	49
Нефтепродукты	12	1	12	1	13	4	13	2	50	6
Микробиология	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0

Начальник лаборатории:



С.В.Сметанина

Информация об общем количестве проведенных проб и о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие на сбросе очищенных сточных вод.

Ингредиент	Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого за IV квартал 2018г.	
	общее кол-во	выявлено несоответств.	Общее кол-во	выявлено несоответств.	Общее кол-во	выявлено несоответств.	Общее кол-во	выявлено несоответств.
Взвешенные вещества	22	9	21	3	21	4	64	16
БПК ₅	6	0	7	0	6	0	19	0
Ионы аммония	5	0	4	0	4	0	13	0
Нитриты	5	0	4	0	4	1	13	1
Фосфаты (по Р)	5	5	4	4	4	4	13	13
Нефтепродукты	5	1	4	0	4	1	13	2
Микробиология	1	0	1	0	1	0	3	0

Начальник лаборатории:



С.В.Сметанина