

общем количестве проведенных проб и о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие на сбросе очищенных сточных вод

| Ингредиент | Апрель | | Май | | Июнь | | Итоги за II квартал 2020 г | |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Общее кол-во | Выявлено несоответств. | Общее кол-во | Выявлено несоответств. | Общее кол-во | Выявлено несоответств. | Общее кол-во | Выявлено несоответств. |
| Взвешенные вещества | 22 | 4 | 16 | 1 | 20 | 0 | 58 | 5 |
| БПК ₅ | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| Иона аммония | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 |
| Нитриты | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 |
| Фосфаты (по Р) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 |
| Нефтепродукты | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| Микробиология | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |

Начальник лаборатории

Кауф

М.А.Качкаева