

Информация об общем количестве проведенных проб и о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие на сбросе очищенных сточных вод

Ингредиент	Апрель		Май		Июнь		Итоги за II квартал 2021 г	
	Общее кол-во	Выявлено несоответств.	Общее кол-во	Выявлено несоответств.	Общее кол-во	Выявлено несоответств.	Общее кол-во	Выявлено несоответств.
Взвешенные вещества	22	0	14	0	21	0	57	0
БПК ₅	7	0	5	0	8	0	20	0
Иона аммония	4	1	3	0	4	1	11	3
Нитриты	4	1	3	0	4	0	11	1
Фосфаты (по Р)	4	0	3	0	5	0	12	0
Нефтепродукты	4	0	3	0	2	0	9	0
Микробиология	1	0	1	0	1	0	3	0

Начальник лаборатории



М.А. Качкаева