

Информация об общем количестве проведенных проб и о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие на сбросе очищенных сточных вод

Ингредиент	Апрель		Май		Июнь		Итоги за II квартал 2022 г	
	Общее кол-во	Выявлено несоответств.	Общее кол-во	Выявлено несоответств.	Общее кол-во	Выявлено несоответств.	Общее кол-во	Выявлено несоответств.
Взвешенные вещества	14	0	1	0	1	0	23	0
БПК ₅	6	0	1	0	1	1	8	1
Иона аммония	3	0	1	0	1	0	5	0
Нитриты	3	0	1	0	1	0	5	0
Фосфаты (по Р)	3	0	1	0	1	0	5	0
Нефтепродукты	3	0	1	0	1	0	5	0
Микробиология	3	0	1	0	1	0	5	0

И.о начальника лаборатории



Халикова А.В