ОБРАЗЕЦ

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ООО "МАГНИТ КС"

Наименование объекта: производственные помещения

Адрес объекта: г. Благовещенск ул. Социалистическая 3/12

№ п/п	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	кол-во часов работы / кол-во единиц оборудования	норма водопотребления			Общее водопотребление м.куб./сут	источники водоснабжения, м.куб/сут				Безвозвратные потери, м.куб/сут	Водоотведение, м.куб/сут				
				обоснование	расход на единицу оборудования м.куб/сут в сутки наибольшего водопотребления	требуемое качество воды		городской водопровод	артезианские скважины	технический водопровод	оборотные повторные системы		городская канализация				
													Хозбыт	норма тивно чистые	загрязненные механическими примесями и минеральными	загрязненные химическими, органическими и прочими примесями	Водосток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Административный корпус	ИТР	авг.60	СП 30.1333.0.2020 Таб. А.2 п.9	0,012	питьевая	0,72	0,72					0,72				
		рабочие		п.25	0,025	питьевая	3,8	3,8					3,8				
		душев. Сетки		п.24	0,5	питьевая	3,5	3,5					3,5				
2.	Столовая	пригот. Блюда		п.15	0,012	питьевая	9,6	9,6					9,6				
3.	Прачечная (механизированная)	стирка белья		п.8	0,075		3	3					3				
4.	Мойка циклического действия	Мойка (машин)		Тех.зад.	0,5		10				10						
	Подпитка 15%			То же			1,5	1,5				1,5					
	ИТОГО:						32,12	22,12			10	1,5	20,62*				

Наружное пожаротушение -110 л/с

Внутреннее пожаротушение - 41 л/с: в т.ч пожарные краны 2,6 л/с, спринклеры 28,8 л/с, дренчеры 9,6 л/с

*Распределение общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах): 8,248 м³/сут - 40 %; 12,372 м³/сут -60 % (заполняется в случае если планируется несколько канализационных выпусков)

Подпись руководителя предприятия (или проектной организации)

Круглая печать